



УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И
ТАРИФОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

08.10.2021

№ 92-пр/э

г. Благовещенск

Об установлении для ООО «Эльга-дорога» размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям ОАО «Российские железные дороги»

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17, Положением об управлении государственным регулированием цен и тарифов Амурской области, утвержденным постановлением губернатора области от 22.12.2008 № 491, на основании решения Правления управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 08.10.2021 № 80-21/э

п р и к а з ы в а ю:

Установить размер платы для ООО «Эльга-дорога» за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям ОАО «Российские железные дороги» согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник управления

О.М. Личман

Приложение
к приказу управления
государственного регулирования
цен и тарифов Амурской области
от 08.10.2021 № 92-пр/э

Размер платы для ООО «Эльга-дорога» за технологическое присоединение энергопринимающих устройств
к электрическим сетям ОАО «Российские железные дороги» по индивидуальному проекту

№ п/п	Наименование расходов	Уровень напряжения 35 кВ	в тыс. руб. без НДС
1.	Подготовка сетевой организацией технических условий, проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий	9,860	
2.	Выполнение технических условий сетевой организацией (строительство ВЛ-35 кВ, сечением 70 мм ² , протяженностью 40 м; установка трехфазного прибора учета прямого включения)	191,942	
3.	Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Российские железные дороги» к единой национальной (общероссийской) энергетической сети ПАО «ФСК ЕЭС»	590,459	
	Итого затрат:	792,261	
	Присоединяемая суммарная мощность, кВт	850,00	